СССР

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Орджоникидзевский приборостроительный завод

б) относительная влажность 80% при температуре 35°C и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее 0,96.

2.10. Среднее время восстановления 1 ч.

2.11. Гамма-процентный срок сохраняемости для $\Upsilon=0{,}9$ и условий хранения часов, оговоренных настоящим паспортом 1 год.

2.12. Средний срок службы 10 лет.

2.13. Масса часов—3 кг.

2.14. Габаритные размеры ∅367х76 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы электрические вторичные показывающие ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323 к—1 шт.

б) паспорт АЛ2.815.004 ПС—1 шт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения Л ГОСТ 15150—69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150—69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к заводской

№________ соответствуют ГОСТ 22527—77 и признаны годными для эксплуатации.

м. п.

Дата выпуска 4 83

Контролер ОТК____________________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов электрических вторичных показывающих ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к требованиям ГОСТ 22527—77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийная наработка — 30000 ч со дня ввода часов в эксплуатацию.

СССР

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Орджоникидзевский приборостроительный завод

ПАСПОРТ
АЛ2. 815. 004 ПС

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

типа ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к

ГОСТ 22527—77

1982

б) относительная влажность 80% при температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее 0,96.

2.10. Среднее время восстановления 1 ч.

2.11. Гамма-процентный срок сохраняемости для $\gamma = 0{,}9$ и условий хранения часов, оговоренных настоящим паспортом 1 год.

2.12. Средний срок службы 10 лет

складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150—69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные показываю-

8: СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к заводской

№_________ упакованы Орджоникидзевским приборостроительным заводом согласно требованиям, предусмотренным ГОСТ 22527—77.

Дата упаковки_________________

м. п.

Изделие после упаковки принял

____

(подпись)

Респ. кн. тип. СО АССР.
Заказ № 4811. Тираж 20 000.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

...а освидетельствования	...аименование обозначение	...зультаты ...видетельствования	...оиодичность ...видетельствования	...ок следующего освидетельствования	...олжность, ...амилии и ...дпись ...едставителя ...нтрольного ...гана

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧС1—М2ПВ24Р—300—323к заводской № ________ упакованы Орджоникидзевским приборостроительным заводом согласно тре-

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧС1—М2ПВ24Р—300—323к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, не более ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета, ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала (3±1,5) с.

2.5. Напряжение входного сигнала (24±6) В.

2.6. Входное сопротивление часов (1±0,2) кОм.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям, часы относятся к исполнению I ГОСТ 17167—71.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;